



230002349382



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS.L1401

检 验 报 告

样品名称: 通体大理石 (陶瓷砖)

型号规格: 750mm×1500mm×9.8mm

委托单位: 佛山市美图欧陶瓷有限公司

生产单位: 佛山市三水诚达建材厂

检验类别: 委托检验

签发日期: 2026年09月18日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

National Center of Inspection and Testing for Ceramic Sanitary and Plumbing Fixture

(检验专用章)



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心
检验报告

共 4 页, 第 2 页

样品名称 型号、规格 商标、等级	通体大理石(陶瓷砖) 750mm×1500mm×9.8mm 大豪门 优等品	生产日期 或批号	-----/-----
		样品编号	-----
委托单位	佛山市美图欧陶瓷有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博大道东区自编A2座402	样品数量/ 来样方式	12片/送样
生产单位 (委托方提供)	佛山市三水诚达建材厂	接样日期	2026年08月25日
生产单位地址 (委托方提供)	广东省佛山市三水区白坭镇凤果村凤岗工业开发区	接样人	邓款嫦
样品特征 及状态	块状(有釉)	检验日期	2026年08月26日至 2026年09月18日
检验依据	GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》附录G 干压陶瓷砖(E≤0.5%Bla类)		
判定依据	GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》附录G 干压陶瓷砖(E≤0.5%Bla类)		
检 验 结 论	经检验, 所检项目符合GB/T 4100-2015标准中附录G的要求。		
备 注			

批准: 吴清良

审核: 段彦峰

主检: 吴海俊

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

电话: 0757-88735168/88735142 邮箱: nccs0757@163.com



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

检验报告

共 4 页, 第 3 页

序号	检验项目	单 位 符 号	标 准 要 求			检验结果		判 定
1	尺寸及偏差	%	长度	相对于工作尺寸 的允许偏差	±0.6	+0.01~+0.02		合格
		mm			最大值±2.0	+0.1~+0.3		
		%	宽度	相对于工作尺寸 的允许偏差	±0.6	-0.03~0		
		mm			最大值±2.0	-0.2~0		
		%	厚度	相对于工作尺寸 的允许偏差	±5	+3.3~+4.4		
mm	最大值±0.5	+0.3~+0.4						
2	边直度	%	±0.5			-0.04~+0.05		合格
		mm	最大值±1.5			-0.24~+0.31		
3	直角度	%	±0.5			-0.04~+0.04		合格
		mm	最大值±2.0			-0.24~+0.22		
4	表面平整度	mm	上凸	≤2.0		0.4		合格
			下凹	≤2.0		0.3		
5	表面质量	-----	至少砖的95%的主要区域无明显缺陷			符 合		合格
6	吸水率	%	平均值≤0.5 单个值≤0.6			0.33 0.27~0.43		合格
7	破坏强度	N	当厚度≥7.5mm时,平均值≥1300			1623		合格
8	断裂模数	MPa	平均值≥35 单个值≥32			37 35~40		合格
9	抗釉裂性	-----	经试验应无釉裂			符 合		合格
10	抗冻性	-----	经试验应无裂纹或剥落			符 合		合格
11	耐污染性	-----	最低3级			5级		合格
12	耐家庭化学试剂和游泳池盐类	-----	不低于GB级			GA级		合格
13	地砖摩擦系数	-----	单个值≥0.50			干法	0.68~0.69	合格

(以下无正文)

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起15天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验, 请致电0757-88713193。

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话(Tel): 0757-88735333/88735222

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

中心网址(Web): www.fszjzx.com



微信公众号



客户满意度调查