230002349382

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

样品名称：通体大理石（陶瓷砖）
型号规格：800mm×800mm×9.8mm
委托单位：佛山市美图欧陶瓷有限公司
生产单位：佛山市三水诚达建材厂
检验类别：委托检验
签发日期：2026年09月08日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心
Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology
国 家 陶 瓷 及 水 暖 卫 浴 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心
National Center of Inspection and Testing for Ceramic Sanitary and Plumbing Fixture

（检验专用章）

扫码辨真伪

报告编号：G26-WT11522

佛山市质量计量监督检测中心
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心
检验报告

样品名称 型号、规格 商标、等级	通体大理石（陶瓷砖） 800mm×800mm×9.8mm 上葡京　优等品	生产日期 或批号	-------/-------
		样品编号	-------
委托单位	佛山市美图欧陶瓷有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博大道东区自编A2座402	样品数量/ 来样方式	21片/送样
生产单位 （委托方提供）	佛山市三水诚达建材厂	接样日期	2026年08月25日
生产单位地址 （委托方提供）	广东省佛山市三水区白坭镇凤果村凤岗工业开发区	接样人	邓款嫦
样品特征 及状态	块状（有釉）	检验日期	2026年08月26日至 2026年09月08日

检验依据	GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录G 干压陶瓷砖（E≤0.5%BIa类）
判定依据	GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录G 干压陶瓷砖（E≤0.5%BIa类）
检验结论	经检验，所检项目符合GB/T 4100-2015标准中附录G的要求。 二〇二六年九月八日 检验专用章
备注	----------

批准：吴清良　　审核：　　主检：

检测地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号
电话：0757-88735168/88735142　邮箱:nccs0757@163.com

扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心
检验报告

序号	检验项目	单位符号	标准要求			检验结果		判定
1	尺寸及偏差	%	边长	相对于工作尺寸的允许偏差	±0.6	-0.03～-0.01		合格
		mm			最大值±2.0	-0.2～-0.1		
		%	厚度	相对于工作尺寸的允许偏差	±5	-4.1～-3.1		
		mm			最大值±0.5	-0.4～-0.3		
2	边直度	%	±0.5			-0.03～+0.04		合格
		mm	最大值±1.5			-0.22～+0.29		
3	直角度	%	±0.5			-0.03～+0.03		合格
		mm	最大值±2.0			-0.22～+0.21		
4	表面平整度	mm	上凸	≤2.0		0.4		合格
			下凹	≤2.0		0.3		
5	表面质量	------	至少砖的95%的主要区域无明显缺陷			符　合		合格
6	吸水率	%	平均值≤0.5 单个值≤0.6			0.05 0.04～0.06		合格
7	破坏强度	N	当厚度≥7.5mm时,平均值≥1300			2187		合格
8	断裂模数	MPa	平均值≥35 单个值≥32			44 42～46		合格
9	抗釉裂性	------	经试验应无釉裂			符　合		合格
10	抗冻性	------	经试验应无裂纹或剥落			符　合		合格
11	耐污染性	------	最低3级			5级		合格
12	耐家庭化学试剂和游泳池盐类	------	不低于GB级			GA级		合格
13	地砖摩擦系数	------	单个值≥0.50			干法	0.68～0.69	合格

（以下无正文）

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。

2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”，本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。

3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

4. 对检验报告有异议，请在收到报告之日起15天内以书面形式提出，逾期视为认同检验结果。

5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。

6. 报告未加 CMA 标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。

7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪，或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验，请致电0757-88713193。

地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号
业务电话(Tel):0757-88735333/88735222
业务电邮(E-mail):fszjywb@163.com
中心网址(Web)：www.fszjzx.com

微信公众号　　客户满意度调查